




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	15000	15000	15000	15000	15000			75000	75000	225000
CURRENT(A)	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8			113.6	113.6	340.9
LOAD(VA)	R	5000	5000	5000	5000			25000	25000	75000
	S	5000	5000	5000	5000			25000	25000	75000
	T	5000	5000	5000	5000			25000	25000	75000
LOAD NAME	消防排煙機 15HP	消防排煙機 15HP	消防排煙機 15HP	消防排煙機 15HP	消防排煙機 15HP	SPARE	SPARE	SMP5	SMP8	P:225KVA (含225HP)

客戶  
CUSTOMER: 和技工程實業股份有限公司

用途  
USER: 明昌國際工業股份有限公司  
廠房宿舍新建工程

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	

 <b>盛華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	
工 號 WORKING NO.: 112010501	規劃日期 DATE: 112年08月16日
案 號 DRAWING NO.:	比 例 SCALE: 1:25

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖 名 TITLE:	系統單線圖	
圖 號 DWG. NO.:	LA02	版次 REV: A
張 數 SHEET NO.:	/	