



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	15000	15000	15000			45000	45000	15000	150000
CURRENT(A)	22.8	22.8	22.8			68.2	68.2	22.7	227.3
LOAD(VA)	R	5000	5000	5000			15000	15000	50000
	S	5000	5000	5000			15000	15000	50000
	T	5000	5000	5000			15000	15000	50000
LOAD NAME	消防排煙機 15HP	消防排煙機 15HP	消防排煙機 15HP	SPARE	SPARE	SMP6	SMP9	SMP11	P:150KVA (含150HP)

客 戶 CUSTOMER:		和技工程實業股份有限公司		核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	<div><div><div><div></div><div>CH</div></div><div>建華機電股份有限公司</div><div>CHAN-HUA MACHINERY &amp; ELECTRIC CO.,LTD.</div><div>TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140</div><div>廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號</div></div></div>	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY		日期 DATE	圖 名 TITLE:		系統單線圖	
用 途 USER:		明昌國際工業股份有限公司		<div>設計課 洪志勇</div>	<div>設計課 阮家豪</div>	<div>設計課 謝啓彥</div>	<div>設計課 阮家豪</div>		<div>工 號 WORKING NO.: 112010501</div>	<div>規劃日期 DATE: 112年08月16日</div>			<div>圖 號 DWG. NO.: LA02</div>	<div>版次 REV: A</div>		
廠房宿舍新建工程		<div><input type="checkbox"/> 保留圖</div>		單 位 DM: 釐米 (mm)		<div>案 號 DRAWING NO.:</div>			<div>比 例 SCALE: 1:25</div>				<div>張 數 SHEET NO.: /</div>			