


# "EACP-B1F PANEL"-4

AC3Ø4W380/220V60Hz



負載名稱	SF-01	VF-01	SP	TOTAL
負載(kW)	43.2	5.7		48.9
負載(A)R	73.0	11.6		84.6
負載(A)S	73.0	11.6		84.6
負載(A)T	73.0	11.6		84.6
說明	停車場進氣風機	誘導式風機	備用	

客戶 CUSTOMER: 正裕科技工程股份有限公司  用途 USER: 水浦轉運中心新建工程	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: EACP-B1FUL, EACP-B1FUR 空調系統單線圖	
	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥					工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:	張數 SHEET NO.: / 087				

