



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
CAPACITY(VA)	3260	180	180	180	180	180							4160
CURRENT(A)	11.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6							12.7
LOAD(VA)	R	1000				180							1360
	S	1220	180										1400
	T	1040		180	180								1400
LOAD NAME	ERB1A3	ERB1A5	R180VAx1	R180VAx1	R180VAx1	R180VAx1	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L:4.16KVA

客戶 CUSTOMER: 正裕科技工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: ERB1A3, EPB1A3, ERB1A, ERB1A5, EPB1A5 動力系統單線圖
	用途 USER: 水滷轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥		設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日	圖號 DWG. NO.: LA04
<input type="checkbox"/> 保留圖					單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:	張數 SHEET NO.: / 136	