



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)	180	180	180	180							720
CURRENT(A)	1.6	1.6	1.6	1.6							3.3
LOAD(VA)	R		180	180							360
	S	180									180
	T		180								180
LOAD NAME	R180VAx1	R180VAx1	R180VAx1	R180VAx1	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L.0.72KVA

客戶 CUSTOMER: 正裕科技工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23561130 FAX: (04)23561140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	EPB2A, ERB2A 動力系統單線圖
	用途 USER: 水浦轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥		設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日	圖號 DWG. NO.: LA02	
<input type="checkbox"/> 保留圖					單位 DIM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:	張數 SHEET NO.: / 134		