



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL
CAPACITY(VA)	180	180	540	360	180	360	180	180	180							2340
CURRENT(A)	1.6	1.6	4.9	3.3	1.6	3.3	1.6	1.6	1.6							8.2
LOAD(VA)	R	180			180		180	180								900
	S		180	540												720
	T				360		360									720
LOAD NAME	R180VAx1	R180VAx1	電梯維修插座 R180VAx3	電梯維修插座 R180VAx2	R180VAx1	電梯維修插座 R180VAx2	R180VAx1	電梯維修插座 R180VAx1	電梯維修插座 R180VAx1	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L:2.34KVA

客戶 CUSTOMER:	正裕科技工程股份有限公司				核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	EPB3A, ERB3A, FPR1A 動力系統單線圖	
	用途 USER:	水滷轉運中心新建工程				<input type="checkbox"/> 保留圖	<input type="checkbox"/> 設計課 洪志勇	<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪		<input type="checkbox"/> 設計課 謝啓彥	<input type="checkbox"/> 設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日		圖號 DWG. NO.: LA01
							單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:						