

CKT NO.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTAL
CAPACITY(VA)		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	180	84180
CURRENT(A)		31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	0.8	128.1
LOAD(VA)	R					7000	7000					7000	7000	180	28180
	S	7000	7000					7000	7000						28000
	T			7000	7000					7000	7000				28000
LOAD NAME		汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	汽車充電機 7KVA	HUB插座	L:84.18KVA

註:本工程充電機僅預留配管,不配線.

客戶 CUSTOMER: 正裕科技工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: EVPB3A6,EVPB3A7,EVPB3A8,EVPB3A9 動力系統單線圖
用途 USER: 水湳轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥	CHAN-HUA				
	□ 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日			圖號 DWG. NO.: LA49 版次 REV: A
					案號 DRAWGING NO.:	比例 SCALE:			張數 SHEET NO.: / 181