



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	TOTAL	
CAPACITY(VA)	6300	5540	2880	1260	180	360	360	360	540	720	540		1000		230	900	900	720	11180								34930
CURRENT(A)	19.6	17.3	13.1	8.2	1.6	3.3	3.3	3.3	4.9	6.5	4.9		9.1		2.1	8.2	8.2	6.5	101.6								173.6
LOAD(VA)	R	1980	1800	720	900			360			540						900	720	11180								19100
	S	2160	1900	720	360			360			540					900											7660
	T	2160	1840	1440		180					720			1000		230											7570
LOAD NAME	RB1A1	RB1A2	RB1A4	RB1A5	R180VA1	R180VA2	R180VA2	R180VA2	R180VA3	R180VA4	R180VA3	SPARE	數水機櫃	SPARE	R180VA1+ 小機櫃抽油 10KW5	R180VA5	R180VA5	R180VA4	EVFB1	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L-34.33KVA	

客戶 CUSTOMER:	正裕科技工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23561130 FAX: (04)23561140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	PB1A.RB2A4.RB1A 動力系統單線圖			
用途 USER:	水浦轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.:	112020701	規劃日期 DATE:	112年05月30日	圖號 DWG. NO.:	LA44	版次 REV.:	A
		□ 保留圖		單位 DM:	釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE:		張數 SHEET NO.:	/ 176		