



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL
CAPACITY(VA)	540	720	720	720	900	540	720	900	540							6300
CURRENT(A)	4.9	6.5	6.5	6.5	8.2	4.9	6.5	8.2	4.9							19.6
LOAD(VA)	R	720						900	540							2160
	S			720	720											1980
	T	540				900		720								2160
LOAD NAME	R180VAx3	R180VAx4	R180VAx4	R180VAx4	R180VAx5	R180VAx3	R180VAx4	R180VAx5	R180VAx3	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L:6.3KVA

客戶 CUSTOMER:	正裕科技工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	RB1A1, RB1A4, RB1A2, RB1A5, EVRB1 動力系統單線圖			
用途 USER:	水滷轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.:	112020701	規劃日期 DATE:	112年05月30日	圖號 DWG. NO.:	LA45	版次 REV:	A
		□ 保留圖		單位 DM:	釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE:		張數 SHEET NO.:	/ 177		