



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	540	540		720	360	900		400	1000				5540
CURRENT(A)	6.5	4.9	4.9		6.5	3.3	8.2		3.6	9.1				17.3
LOAD(VA)	R		540							1000				1900
	S	720			720	360								1800
	T		540				900		400					1840
LOAD NAME	R180VAx4	R180VAx3	R180VAx3	SPARE	R180VAx4	R180VAx2	R180VAx5	SPARE	R180VAx2+ 小便斗感知器 10Wx4	飲水機專插	SPARE	SPARE	SPARE	L.5.54KVA

客戶 CUSTOMER:	正裕科技工程股份有限公司				核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23561130 FAX: (04)23561140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	RB1A1, RB1A4, RB1A2, RB1A5, EVRB1 動力系統單線圖	
	用途 USER:	水滷轉運中心新建工程				設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥		設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日			圖號 DWG. NO.: LA45
					<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:			張數 SHEET NO.:	/ 177	