



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	720	720	720				2880
CURRENT(A)	6.5	6.5	6.5	6.5				13.1
LOAD(VA)	R		720	720				1440
	S	720						720
	T		720					720
LOAD NAME	R180VAx4	R180VAx4	R180VAx4	R180VAx4	SPARE	SPARE	SPARE	L:2.88KVA

客戶 CUSTOMER:	正裕科技工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN HUI MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	RB1A1, RB1A4, RB1A2, RB1A5, EVRB1 動力系統單線圖		
用途 USER:	水滷轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.:	112020701	規劃日期 DATE:	112年05月30日	圖號 DWG. NO.:	LA45	版次 REV.:
		<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM:	釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE:			張數 SHEET NO.:	/ 177		