



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL	
CAPACITY(VA)	1620	2920	900	540	540	540	540	360	550		240	360	360	540	360									10730
CURRENT(A)	6.5	9.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	3.3	5.0		2.2	3.3	3.3	4.9	3.3									32.7
LOAD(VA)	R	540	900	540				540	360						360									3600
	S	360	940	360	540						240			540										3530
	T	720	1080			540	540					360	360											3600
LOAD NAME	RB2A1	RB2A2	RB2A4	R180VA3	R180VA3	R180VA3	R180VA3	R180VA2	R180VA2+ 小機斗感測器 10W	SPARE	R180VA1+ 小機斗感測器 10W	R180VA2	R180VA2	R180VA3	R180VA2	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L1073KVA

客戶 CUSTOMER: 正裕科技工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23561130 FAX: (04)23561140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: PB2A, RB2A1, RB2A, RB2A2 動力系統單線圖		
	用途 USER: 水浦轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥		設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日			圖號 DWG. NO.: LA43
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DIM:	釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:			張數 SHEET NO.: / 175		