



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	400			1080	360				2920
CURRENT(A)	6.5	3.6			9.8	3.3				9.8
LOAD(VA)	R	400				360				940
	S	720								900
	T				1080					1080
LOAD NAME	R180VAx4	R180VAx2+ 小慢速感知器 10Wx4	SPARE	SPARE	R180VAx6	R180VAx2	SPARE	SPARE	SPARE	L:2.92KVA

客戶 CUSTOMER:	正裕科技工程股份有限公司				建華機電股份有限公司 CHAN HUI MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: PB2A, RB2A1, RB2A, RB2A2	
	用途 USER:	水滷轉運中心新建工程							動力系統單線圖	
	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日			圖號 DWG. NO.: LA43	版次 REV: A
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:			張數 SHEET NO.: / 175	