



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	TOTAL	
CAPACITY(VA)	2700	3280	1980	900	540	720	540			360	900	540	720	220	540								14300
CURRENT(A)	13.1	10.2	8.2	4.9	4.9	6.5	4.9			3.3	8.2	4.9	6.5	2.0	4.9								56.0
LOAD(VA)	R	1440	1080	540			720	540					720	220									6160
	S	540	1080	900	540						900												3280
	T	720	1120	540	360	540				360	540				540								4860
LOAD NAME	RB3A1	RB3A2	RB3A3	RB3A4	R180VA3	R180VA4	R180VA3	SPARE	SPARE	R180VA2	R180VA5	R180VA3	R180VA4	R180VA1+ 小便斗感應燈 10Wx4	R180VA3	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L:14.3KVA

客戶 CUSTOMER: 正裕科技工程股份有限公司 用途 USER: 水滷轉運中心新建工程	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 謝啓彥	繪圖 DRAWER: 設計課 謝啓彥	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: RB3A, RB3A4, RB3A1, RB3A2, RB3A3 動力系統單線圖		
	<input type="checkbox"/> 保留圖					單位 DIM: 釐米 (mm)	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日	圖號 DWG. NO.: LA42	版次 REV.: A	張數 SHEET NO.: / 174