



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	400			1080	360	360				3280
CURRENT(A)	6.5	3.6			9.8	3.3	3.3				10.2
LOAD(VA)	R					360	360				1080
	S	720	400								1120
	T				1080						1080
LOAD NAME	R180VAx4	R180VAx2+ 小便斗感知器 10Wx4	SPARE	SPARE	R180VAx6	R180VAx2	R180VAx2	SPARE	SPARE	SPARE	L:3.28KVA

客戶 CUSTOMER: 正裕科技工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUI MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: RB3A, RB3A4, RB3A1, RB3A2, RB3A3 動力系統單線圖	
	用途 USER: 水浦轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥		設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日		
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DIM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:			張數 SHEET NO.: / 174	