



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	540	540	540	360				1980
CURRENT(A)	4.9	4.9	4.9	3.3				8.2
LOAD(VA)	R		540	360				900
	S	540						540
	T		540					540
LOAD NAME	R180VAx3	R180VAx3	R180VAx3	R180VAx2	SPARE	SPARE	SPARE	L:1.98KVA

客戶 CUSTOMER: 正裕科技工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: RB3A, RB3A4, RB3A1, RB3A2, RB3A3 動力系統單線圖	
	用途 USER: 水浦轉運中心新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥		設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 112020701	規劃日期 DATE: 112年05月30日	圖號 DWG. NO.: LA42	版次 REV: A
		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:					