



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	180	360	1800	360	360	360	1800		5220
CURRENT(A)	1.5	1.5	6.0	1.5	1.5	1.5	6.0		15.0
LOAD(VA)	R		540	180	180	180	720		1800
	S		180	540	180	180	540		1800
	T	180	180	720			540		1620
LOAD NAME	URB3A	URB2A	URB1A	UR1A	UR2A	UR3A	UR4A	URR1A	L:5.22KVA

客戶 CUSTOMER: 正裕科技工程股份有限公司

核准 APPROVED BY:

審核 CHECKED BY:

設計 DESIGNED BY:

繪圖 DRAWER:



版次 REV

修正摘要 SUMMARY

日期 DATE

圖名 TITLE: WPB37,WPB38,WPR11,TEL,UPS1,URB1A3

用途 USER: 水滷轉運中心新建工程

設計課 洪志勇

設計課 阮家豪

設計課 謝啓彥

設計課 謝啓彥

工號 WORKING NO.: 112020701

規劃日期 DATE: 112年05月30日

案號 DRAWING NO.:

比例 SCALE:

圖號 DWG. NO.: LA39

版次 REV: A

張數 SHEET NO.: / 171

保留圖

單位 DIM: 釐米 (mm)

動力系統單線圖