



圖例說明

回路名稱	配管線	備註
MP→PA1	XLPE 150°×6 E38° TRAY	A棟市電
MP→PA2	XLPE 250°×6 E50° TRAY	
MP→PA3	XLPE 150°×6 E38°×2 TRAY OR RSG 820×2	
MP→MPB	XLPE 250°×8 E50°×2 TRAY OR RSG 1040×2	B棟市電
MP→MPC	XLPE 250°×4 E22° TRAY OR RSG 1040	C棟市電
MP→MPD	XLPE 250°×4 E22° TRAY OR RSG 1040	D棟市電
MP→EMP	XLPE 250°×4 E22° TRAY	急電
EMP→EMPB	FR 38°×4 E8° TRAY OR EMT 630	B棟急電
EMP→EMPC	FR 60°×4 E14° TRAY OR EMT 750	C棟急電
EMP→EMPD	FR 14°×4 E5.5° TRAY OR EMT 310	D棟急電
EMP→MPE	FR 250°×4 E22° TRAY OR RSG 1040	E棟急電

客戶
CUSTOMER: 偉昌電氣工程股份有限公司

核准
APPROVED BY: 設計課
審核
CHECKED BY: 設計課
設計
DESIGNED BY: 設計課
繪圖
DRAWER: 設計課

工號
WORKING NO.: 112032101
案號
DRAWING NO.:

規日期
DATE: 112年04月07日
比例
SCALE: 1:30

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE: 系統單線圖

用途
USER: 金益鼎企業股份有限公司
電氣變更工程

圖號
DWG. NO.: HA01
張數
SHEET NO.: /

單位 DM: 釐米 (mm)

版次
REV: A