

FROM MPC-6 3Ø4W 380/220V

XLPE 150²×4 E22²
TRAY

PC

Icu/Ics≥15KA/7.5KA

N

3 300/400

CU BUS
(40×5×1)4

3 125/225

3 125/225

3 125/225

3 20/100

-1

-2

-3

-4

E22²
R<10Ω

Spare

Spare

Spare

XLPE
5.5²×3 E5.5²
EMT 25Ø

TR. C
3Ø3W 10KVA
380/220V

△-△
E5.5²
R<10Ω

XLPE 8²×3 E5.5²
TRAY OR EMT 31Ø

PC1

Icu/Ics≥10KA/5KA

N

3 30/50

E5.5²
R<10Ω

XLPE
8²×3 E5.5²
EMT 51Ø

CS

PET除膜線
(整套型)

M-1/2HP×12

TOTAL : M-6HP

客戶
CUSTOMER: 偉昌電氣工程股份有限公司

核准
APPROVED BY:

審核
CHECKED BY:

設計
DESIGNED BY:

繪圖
DRAWER:

建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次
REV

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE: C棟一系統單線圖

用途
USER: 金益鼎企業股份有限公司
電氣變更工程

設計課
阮家豪

設計課
阮家豪

設計課
張逸凡

設計課
蔡于伶

☐ 保留圖

單位 DM: 釐米 (mm)

案號
DRAWING NO.:

工號
WORKING NO.: 112032101

規劃日期
DATE: 112年04月07日

比例
SCALE: 1:30

圖號
DWG. NO.: LA06

版次
REV: A

張數
SHEET NO.: /