



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	232	160	25000		45000	21000		91392
CURRENT(A)	1.1	0.7	38.0		69.7	34.9		143.5
LOAD(VA)	R		8334		15334	7668		31568
	S	160	8333		14333	6666		29492
	T		8333		15333	6666		30332
LOAD NAME	日光燈 29W-1x8	日光燈 80W-1x2	消防泵 25HP	SPARE	EMPD	EMPF	SPARE (E棟)	L:2.392KVA P:89HP

客戶 CUSTOMER: 科源機電工程股份有限公司 用途 USER: 大揚科技一期 新建廠辦之機電消防工程	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 陳信璋	繪圖 DRAWER: 設計課 陳信璋	星華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號 工號 WORKING NO.: 112041901 案號 DRAWING NO.:	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統單線圖
	<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)	規劃日期 DATE: 112年04月22日 比例 SCALE: 1:20	圖號 DWG. NO.: A04 張數 SHEET NO.: /		版次 REV: A			

