



CKT NO.	1	2	3	TOTAL
CAPACITY(VA)	423	4650	157500	162573
CURRENT(A)	1.9	9.0	238.6	249.6
LOAD(VA)	R	423	1982	54907
	S		1334	53833
	T		1334	53833
LOAD NAME	日光燈 102W-1x4 39W-1x3	DP3	ACPD	L:1.073KVA P:36.5HP H:125KVA

客戶 科源機電工程股份有限公司

核准 審核 設計 繪圖
APPROVED BY: CHECKED BY: DESIGNED BY: DRAWER:

建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 修正摘要
REV SUMMARY

日期 圖名
DATE TITLE: 系統單線圖

用途 大揚科技一期
USER: 新建廠辦之機電消防工程

設計課 設計課 設計課 設計課
洪志勇 阮家豪 陳信璋 陳信璋

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

工號 規劃日期
WORKING NO.: 112041901 DATE: 112年04月22日

案號 比例
DRAWING NO.: SCALE: 1:20

張數
SHEET NO.: /

圖號 版次
DWG. NO.: LA01 REV: A