



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	900	900	540	1500	2580					7320
CURRENT(A)	8.2	8.2	8.2	4.9	13.6	13.6					30.0
LOAD(VA)	R	900				720					1620
	S		900		540	360					1800
	T			900		1500					3900
LOAD NAME	插座 180VAx5	插座 180VAx5	插座 180VAx5	插座 180VAx3	浴廁插座 1.5KVA	DR2	消防迴路	SPARE	SPARE	SPARE	L:7.32KVA

客戶 科源機電工程股份有限公司

核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇  
 審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪  
 設計 DESIGNED BY: 設計課 陳信璋  
 繪圖 DRAWER: 設計課 陳信璋

**星華機電股份有限公司**  
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.  
 TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140  
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 112041901 規劃日期 DATE: 112年04月22日  
 案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:20

版次 REV:   
 修正摘要 SUMMARY:   
 日期 DATE:   
 圖名 TITLE: 系統單線圖

用途 USER: 大揚科技一期  
 新建廠辦之機電消防工程

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

圖號 DWG. NO.: A03 版次 REV: A  
 張數 SHEET NO.: /