



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	360	1500						2580
CURRENT(A)	6.5	3.3	13.6						13.6
LOAD(VA)	R	720							720
	S		360						360
	T			1500					1500
LOAD NAME	插座 180VAx4	插座 180VAx2	飲水機專插 1.5KW	110V 檢測插座	消防迴路	SPARE	SPARE	SPARE	L:2.58KVA

客戶 科源機電工程股份有限公司

用途 大揚科技一期  
新建廠辦之機電消防工程

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 陳信璋	設計課 陳信璋
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	

**星華機電股份有限公司**  
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.  
 TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140  
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 112041901 規劃日期 DATE: 112年04月22日  
 案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:20

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名 TITLE:	系統單線圖	
圖號 DWG. NO.:	A03	版次 REV: A
張數 SHEET NO.:	/	