



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(WA)	1000	1000	1000	1000	1000	10000	10000	20000		45000
CURRENT(A)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	15.2	15.2	30.4		69.7
LOAD(VA)	R	1000			1000	3334	3334	6666		15334
	S		1000			3333	3333	6667		14333
	T			1000	1000	3333	3333	6667		15333
LOAD NAME	火警受信總機 1000W	廣播主機 1000W	電動鐵捲門 1HP	電動鐵捲門 1HP	電動鐵捲門 1HP	進氣機 10HP	排氣機 10HP	排煙機 20HP	SPARE	L:2KVA P:43HP

客戶 CUSTOMER:	科源機電工程股份有限公司				建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	大揚科技一期 新建廠辦之機電消防工程					設計課 洪志勇 設計課 阮家豪 設計課 陳信璋 設計課 陳信璋	工號 WORKING NO.: 112041901 案號 DRAWING NO.:	規劃日期 DATE: 112年04月22日 比例 SCALE: 1:20		圖號 DWG. NO.: A04	版次 REV: A