



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	1000	10000	10000				21000
CURRENT(A)	4.5	15.2	15.2				34.9
LOAD(VA)	R	1000	3334	3334			7668
	S		3333	3333			6666
	T		3333	3333			6666
LOAD NAME	防火捲門 1HP	進氣機 10HP	排氣機 10HP	SPARE (C棟)	SPARE (G棟)	SPARE	P:21HP

客戶 CUSTOMER:	科源機電工程股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	星華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	大揚科技一期 新建廠辦之機電消防工程			<input type="checkbox"/> 保留圖	<input type="checkbox"/> 設計課 洪志勇	<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪	<input type="checkbox"/> 設計課 陳信璋		<input type="checkbox"/> 設計課 陳信璋	工號 WORKING NO.: 112041901	規劃日期 DATE: 112年04月22日	圖號 DWG. NO.: A04	版次 REV: A	張數 SHEET NO.: /
				單位 DM: 釐米 (mm)				案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20					