



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	300	320			5000			5620
CURRENT(A)	1.4	1.5			7.6			9.0
LOAD(VA)	R	300			1666			1966
	S		320		1667			1987
	T				1667			1667
LOAD NAME	日光燈 50W-1x6	日光燈 80W-1x4	220V插座 1.5KVA	SPARE	FR TR 5KVA	SPARE	SPARE	L:5.62KVA

客戶 科源機電工程股份有限公司

核准 APPROVED BY: 設計 DESIGNED BY: 繪圖 DRAWER:

星華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 REV: 修正摘要 SUMMARY 日期 DATE

圖名 TITLE: 系統單線圖

用途 USER: 大揚科技一期
新建廠辦之機電消防工程

設計課 設計課 設計課 設計課
洪志勇 阮家豪 陳信璋 陳信璋
 保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

工號 WORKING NO.: 112041901 規劃日期 DATE: 112年04月22日
案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:20

圖號 DWG. NO.: A04 版次 REV: A
張數 SHEET NO.: /