



CKT NO.	1	2	3	4	TOTAL
CAPACITY(VA)	360				360
CURRENT(A)	3.3				9.0
LOAD(VA)	R	360			360
	S				0
	T				0
LOAD NAME	插座 180Vx2	消防迴路	SPARE	SPARE	L:0.36KVA

客戶 科源機電工程股份有限公司

核准 APPROVED BY: 審核 CHECKED BY: 設計 DESIGNED BY: 繪圖 DRAWER:

**星華機電股份有限公司**  
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.  
 TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140  
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 REV: 修正摘要 SUMMARY: 日期 DATE:

圖名 TITLE: 系統單線圖

用途 USER: 大揚科技一期  
 新建廠辦之機電消防工程

設計課 洪志勇  
 設計課 阮家豪  
 設計課 陳信璋  
 設計課 陳信璋  
 保留圖  
 單位 DM: 釐米 (mm)

工號 WORKING NO.: 112041901 規劃日期 DATE: 112年04月22日  
 案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:20

圖號 DWG. NO.: A04 版次 REV: A  
 張數 SHEET NO.: /

圖號 DWG. NO.: A04 版次 REV: A  
 張數 SHEET NO.: /