



| CKT NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------|-------|--------------------|
| CAPACITY(VA) | 1500 | 1500 | 7500 | 15000 | | | 25500 |
| CURRENT(A) | 6.8 | 6.8 | 11.4 | 22.8 | | | 40.9 |
| LOAD(VA) | R | | 2500 | 5000 | | | 9000 |
| | S | | 1500 | 2500 | 5000 | | 9000 |
| | T | | | 2500 | 5000 | | 7500 |
| LOAD NAME | 堆高機充電 1.5KVA | 堆高機充電 1.5KVA | 空氣門 7.5HP | 薄膜複捲機 15HP | SPARE | SPARE | L:3KVA P:22.5HP |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------|------------|------------------------|--------------|
| 客戶 CUSTOMER: | 科源機電工程有限公司 | | | 中華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號 | 版次 REV | 修正摘要 SUMMARY | 日期 DATE | 圖名 TITLE: (1F)系統單線圖 | |
| | 用途 USER: | 大揚科技三期 新建廠辦之機電消防工程 | | | | | | 圖號 DWG. NO.: A10 | 版次 REV: A |
| 核准 APPROVED BY: | 審核 CHECKED BY: | 設計 DESIGNED BY: | 繪圖 DRAWER: | 工號 WORKING NO.: 112041911 | 規劃日期 DATE: 112年10月11日 | 張數 SHEET NO.: | / | | |
| <input type="checkbox"/> 保留圖 | | | 單位 DW: 釐米 (mm) | 案號 DRAWING NO.: | 比例 SCALE: 1:20 | | | | |