



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL	
CAPACITY(VA)	900	720	720	720	720	900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	7800	9360	12180	360			49380	
CURRENT(A)	8.2	6.5	6.5	6.5	6.5	8.2	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	28.4	30.0	42.0	3.3			227.0	
LOAD(VA)	R	900					1500			1500			1500				2520	3120	4620	360			16740	
	S		720			720		1500			1500			1500			2160	3300	4440				15840	
T			720			900			1500			1500			1500	1500	3120	2940	3120				16800	
LOAD NAME	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx5	110V專插 1.5KVA	110V專插 1.5KVA	110V專插 1.5KVA	110V專插 1.5KVA	110V專插 1.5KVA	110V專插 1.5KVA	110V專插 1.5KVA	110V專插 1.5KVA	浴廁專插 1.5KVA	浴廁專插 1.5KVA	2RA	3RA	4RA	RRA	消防迴路	SPARE	SPARE	L49.38KVA

客戶 CUSTOMER:	科源機電工程有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	華華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	(1F)系統單線圖			
用途 USER:	大揚科技三期 新建廠辦之機電消防工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.: 112041911	規劃日期 DATE: 112年10月11日			圖號 DWG. NO.:	A01	版次 REV:	A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DIM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:20				張數 SHEET NO.:	/		