



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	TOTAL
CAPACITY(VA)	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000						14500
CURRENT(A)	4.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	4.5	4.5	4.5	4.5						22.7
LOAD(VA)	R	1000		1500			1500			1000								5000
	S		1000		1500			1500			1000							5000
	T			1000		1500			1000			1000						4500
LOAD NAME	日光燈 1KVA	日光燈 1KVA	日光燈 1KVA	飲水機專插 1.5KVA	220V專插 1.5KVA	220V專插 1.5KVA	廚房專插 1.5KVA	廚房專插 1.5KVA	自動門 0.5HPx2	自動門 0.5HPx2	自動門 0.5HPx2	自動門 0.5HPx2	全熱交換器 1.5HP	室內機 1HP	室內機 1HP	SPARE	SPARE	L:9KVA P:4HP H:1.5KW

客戶 CUSTOMER:	科源機電工程有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	(2F)系統單線圖	
	用途 USER:	大揚科技三期 新建廠辦之機電消防工程			 設計課 阮家豪	 設計課 阮家豪	 設計課 張逸凡		 設計課 黃竣清	工號 WORKING NO.: 112041911	規劃日期 DATE: 112年10月11日			圖號 DWG. NO.: A04
	<input type="checkbox"/> 保留圖			單位 DIM: 釐米 (mm)			案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20				張數 SHEET NO.:	/	