



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	720	720	720	720	900	900	720	1500				7800
CURRENT(A)	8.2	6.5	6.5	6.5	6.5	8.2	8.2	6.5	13.6				28.4
LOAD(VA)	R	900		720			900						2520
	S		720			720		720					2160
	T			720			900		1500				3120
LOAD NAME	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx5	插座 180VAx4	浴廁專插 1.5KVA	消防迴路	SPARE	SPARE	L:7.8KVA

客戶: 科源機電工程有限公司

用途: 大揚科技三期
新建廠辦之機電消防工程

核准: 審核: 設計: 繪圖:

設計課: 阮家豪
設計課: 阮家豪
設計課: 張逸凡
設計課: 黃竣清

單位: 釐米 (mm)

CH 建華機電股份有限公司

CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號: 112041911
案號: 112041911

比例: 1:20

版次: 修正摘要

日期: 112年10月11日

比例: 1:20

圖名: (2F)系統單線圖

圖號: A04
張數: /

版次: A