



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	1080	720	720	720	720	1500				5460
CURRENT(A)	9.8	6.5	6.5	6.5	6.5	13.6				20.2
LOAD(VA)	R	1080			720					1800
	S		720			720				1440
	T			720			1500			2220
LOAD NAME	插座 180VAx6	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	浴廁專插 1.5KVA	消防迴路	SPARE	SPARE	L:5.46KVA

客戶
CUSTOMER: 科源機電工程有限公司

核准
APPROVED BY: 設計課 阮家豪

審核
CHECKED BY: 設計課 阮家豪

設計
DESIGNED BY: 設計課 張逸凡

繪圖
DRAWER: 設計課 黃竣清

工號
WORKING NO.: 112041911

案號
DRAWING NO.:

版次
REV

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE: (2F)系統單線圖

用途
USER: 大揚科技三期
新建廠辦之機電消防工程

保留圖
 保留圖

單位
DIM: 釐米 (mm)

CH 建華機電股份有限公司
CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

規劃日期
DATE: 112年10月11日

比例
SCALE: 1:20

圖號
DWG. NO.: A13

張數
SHEET NO.: /

版次
REV: A