



| CKT NO.      | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7           | 8           | 9           | 10   | 11    | 12    | TOTAL     |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|-------|-----------|
| CAPACITY(VA) | 900        | 900        | 720        | 720        | 900        | 720        | 1500        | 1500        | 1500        |      |       |       | 9360      |
| CURRENT(A)   | 8.2        | 8.2        | 6.5        | 6.5        | 8.2        | 6.5        | 13.6        | 13.6        | 13.6        |      |       |       | 30.0      |
| LOAD(VA)     | R          | 900        |            | 720        |            |            | 1500        |             |             |      |       |       | 3120      |
|              | S          |            | 900        |            |            | 900        |             | 1500        |             |      |       |       | 3300      |
|              | T          |            |            | 720        |            |            | 720         |             | 1500        |      |       |       | 2940      |
| LOAD NAME    | 插座 180VAx5 | 插座 180VAx5 | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx5 | 插座 180VAx4 | 廚房專插 1.5KVA | 廚房專插 1.5KVA | 浴廁專插 1.5KVA | 消防迴路 | SPARE | SPARE | L:9.36KVA |

|                            |                                   |                              |   |                              |   |                    |                          |                   |                        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 客戶<br>CUSTOMER: 科源機電工程有限公司 | 核准<br>APPROVED BY:                | 審核<br>CHECKED BY:            | 設計<br>DESIGNED BY:                      | 繪圖<br>DRAWER:                | 中華機電股份有限公司<br>CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.<br>TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140<br>廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號 | 版次<br>REV          | 修正摘要<br>SUMMARY          | 日期<br>DATE        | 圖名<br>TITLE: (3F)系統單線圖 |                    |
|                            | 用途<br>USER: 大揚科技三期<br>新建廠辦之機電消防工程 | <input type="checkbox"/> 保留圖 | <input type="checkbox"/> 單位 DW: 釐米 (mm) | 工號<br>WORKING NO.: 112041911 |   | 案號<br>DRAWING NO.: | 規劃日期<br>DATE: 112年10月11日 | 比例<br>SCALE: 1:20 | 圖號<br>DWG. NO.: A05    | 張數<br>SHEET NO.: / |