



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	720	720	900	900	1500				5640
CURRENT(A)	8.2	6.5	6.5	8.2	8.2	13.6				20.2
LOAD(VA)	R	900		900						1800
	S		720		900					1620
	T			720		1500				2220
LOAD NAME	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx5	浴廁專插 1.5KVA	消防迴路	SPARE	SPARE	L:5.64KVA

客戶: 科源機電工程有限公司

用途: 大揚科技三期
新建廠辦之機電消防工程

核准: 設計課 阮家豪
審核: 設計課 阮家豪
設計: 設計課 張逸凡
繪圖: 設計課 黃竣清

保留圖
單位: 釐米 (mm)

CH 建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號: 112041911
案號: 112041911
日期: 112年10月11日
比例: 1:20

版次: 修正摘要

日期: 圖名: (3F)系統單線圖

圖名: (3F)系統單線圖

圖號: A14
張數: /
版次: A