



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL
CAPACITY(VA)	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000									15500
CURRENT(A)	4.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	4.5	4.5									25.0
LOAD(VA)	R	1000		1500			1500			1500											5500
	S		1000		1500			1500			1000										5000
	T			1000			1500			1500		1000									5000
LOAD NAME	日光燈 1KVA	日光燈 1KVA	日光燈 1KVA	飲水機專插 1.5KVA	220V專插 1.5KVA	220V專插 1.5KVA	220V專插 1.5KVA	220V專插 1.5KVA	220V專插 1.5KVA	220V專插 1.5KVA	自動門 0.5HPx2	自動門 0.5HPx2	全熱交換器 2HP	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L:12KVA P:2HP H:1.5KW

客戶 CUSTOMER:	科源機電工程有限公司				中華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: (4F)系統單線圖			
	用途 USER:	大揚科技三期 新建廠辦之機電消防工程							圖號 DWG. NO.: A07	張數 SHEET NO.: /	版次 REV: A	
核准 APPROVED BY:	設計課 阮家豪	審核 CHECKED BY:	設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY:	設計課 張逸凡	繪圖 DRAWER:	設計課 黃竣清	工號 WORKING NO.: 112041911	規劃日期 DATE: 112年10月11日	單位 SCALE: 1:20	保留圖 <input type="checkbox"/>	單位 單位 DM: 釐米 (mm)