



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	TOTAL
CAPACITY(VA)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	37500			117500
CURRENT(A)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	56.8			178.0
LOAD(VA)	R	1666	1666	1666	1666	1666	1666	2500	2500	2500	2500	2500	2500	12500			39162
	S	1667	1667	1667	1667	1667	1667	2500	2500	2500	2500	2500	2500	12500			39169
	T	1667	1667	1667	1667	1667	1667	2500	2500	2500	2500	2500	2500	12500			39169
LOAD NAME	包裝機 5HP	包裝機 5HP	包裝機 5HP	包裝機 5HP	包裝機 5HP	包裝機 5HP	空氣門 5HP	空氣門 7.5HP	空氣門 7.5HP	分條機 7.5HP	分條機 7.5HP	分條機 7.5HP	分條機 7.5HP	TR PB4 37.5KVA	SPARE	SPARE	P:117.5HP

客戶: 科源機電工程有限公司

用途: 大揚科技三期
新建廠辦之機電消防工程

核准: 設計課 阮家豪
審核: 設計課 阮家豪
設計: 設計課 張逸凡
繪圖: 設計課 黃竣清

保留圖
單位: 釐米 (mm)

CH 建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號: 112041911
案號: 112041911
規劃日期: 112年10月11日
比例: 1:20

版次: REV
修正摘要: SUMMARY

日期: DATE
圖名: (4F)系統單線圖

圖號: A17
張數: /

版次: A
SHEET NO.: