



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	720	720	720	720	900	1500	1500	1500	1500	1500				12180
CURRENT(A)	8.2	6.5	6.5	6.5	6.5	8.2	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6				42.0
LOAD(VA)	R	900			720			1500		1500					4620
	S		720								1500				4440
	T			720					1500						3120
LOAD NAME	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx5	110V專用 1.5KVA	110V專用 1.5KVA	110V專用 1.5KVA	110V專用 1.5KVA	浴廁專用 1.5KVA	消防迴路	SPARE	SPARE	L:12.18KVA

客戶: 科源機電工程有限公司

用途: 大揚科技三期
新建廠辦之機電消防工程

核准: 設計課 阮家豪
審核: 設計課 阮家豪
設計: 設計課 張逸凡
繪圖: 設計課 黃竣清

單位: 釐米 (mm)
保留圖

工號: 112041911
案號:

日期: 112年10月11日
比例: 1:20

修正摘要

日期: (4F)系統單線圖

圖號: A08
張數: /
版次: A