



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	720	720	900	720	540	1500	1500				7500
CURRENT(A)	8.2	6.5	6.5	8.2	6.5	4.9	13.6	13.6				30.0
LOAD(VA)	R	900		900			1500					3300
	S		720			720		1500				2940
	T			720			540					1260
LOAD NAME	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx3	浴廁專插 1.5KVA	洗衣機專插 1.5KVA	消防迴路	SPARE	SPARE	L:7.5KVA

客戶: 科源機電工程有限公司

用途: 大揚科技三期
新建廠辦之機電消防工程

核准: 設計課 阮家豪
審核: 設計課 阮家豪
設計: 設計課 張逸凡
繪圖: 設計課 黃竣清

保留圖
單位: 釐米 (mm)

工號: 112041911
案號: 112041911

規畫日期: 112年10月11日
比例: 1:20

版次: REV
修正摘要: SUMMARY

日期: DATE

圖名: (4F)系統單線圖

圖號: A16
張數: /

版次: A
SHEET NO.: