



CKT NO.	1	2	TOTAL
CAPACITY(VA)	103778	120000	223778
CURRENT(A)	158.1	181.8	339.9
LOAD(VA)	R	34784	40002
	S	34460	39999
	T	34534	39999
LOAD NAME	ACP-A401	ACP-A402	L:2.978KVA P:205HP H:15.8KW

客戶 CUSTOMER:	科源機電工程有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 中華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	(1F)系統單線圖	
用途 USER:	大揚科技三期 新建廠辦之機電消防工程			設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.: 112041911	規劃日期 DATE: 112年10月11日			圖號 DWG. NO.: A03	版次 REV: A
	<input type="checkbox"/> 保留圖			單位 DW: 釐米 (mm)			案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20						