



屬水電工程  
屬空調工程

CKT NO.	1	2	3	TOTAL
CAPACITY(VA)	40000	40000	40000	120000
CURRENT(A)	60.8	60.8	60.8	181.8
LOAD(VA)	R	13334	13334	40002
	S	13333	13333	39999
	T	13333	13333	39999
LOAD NAME	1F室外機組 40HP	2F室外機組 40HP	3F室外機組 40HP	P:120HP

客戶 CUSTOMER: 科源機電工程有限公司  用途 USER: 大揚科技三期 新建廠辦之機電消防工程	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	中華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 葉珈均		工號 WORKING NO.: 112041911  案號 DRAWING NO.:	規劃日期 DATE: 113年06月27日  比例 SCALE: 1:20	圖號 DWG. NO.: A02  張數 SHEET NO.: /	版次 REV: A