



屬水電工程
屬空調工程

CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	572	572	660	660	660	660	360	4144
CURRENT(A)	2.6	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0	1.6	7.2
LOAD(VA)	R			660			360	1592
	S	572			660			1232
	T		660			660		1320
LOAD NAME	FC B-101~102	FC B-103~104	FC B-105~106	FC B-107~108	FC B-109~110	FC B-111~112	控制盤 B-101	L:4.144KVA

客 戶 CUSTOMER: 科源機電工程有限公司		核 准 APPROVED BY:		審 核 CHECKED BY:		設 計 DESIGNED BY:		繪 圖 DRAWER:		 中華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號		版次 REV		修 正 摘 要 SUMMARY		日期 DATE		圖 名 TITLE: 系統單線圖			
用 途 USER: 大揚科技三期 新建廠辦之機電消防工程		設計課 洪志勇		設計課 阮家豪		設計課 張逸凡		設計課 葉珈均		工 號 WORKING NO.: 112041911		規劃日期 DATE: 113年06月27日						圖 號 DWG. NO.: A01		版次 REV: A	
		<input type="checkbox"/> 保留圖				單 位 DM: 釐米 (mm)				案 號 DRAWING NO.:		比 例 SCALE: 1:20						張 數 SHEET NO.: /			