



CKT NO.	1	2	3	4	5	TOTAL
CAPACITY(VA)	508	508	508	508	360	2392
CURRENT(A)	2.3	2.3	2.3	2.3	1.6	6.3
LOAD(VA)	R	508		508	360	1376
	S		508			508
	T			508		508
LOAD NAME	FC B-401-402	FC B-403-404	FC B-405-406	FC B-407-408	控制盤 B-401	L:2.392KVA

客戶
CUSTOMER: 科源機電工程有限公司

核准
APPROVED BY:

審核
CHECKED BY:

設計
DESIGNED BY:

繪圖
DRAWER:

CH 建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次
REV:

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE:

系統單線圖

用途
USER: 大揚科技三期
新建廠辦之機電消防工程

設計課
洪志勇

設計課
阮家豪

設計課
張逸凡

設計課
葉珈均

工號
WORKING NO.: 112041911

規劃日期
DATE: 113年06月27日

案號
DRAWING NO.:

比例
SCALE: 1:20

圖號
DWG. NO.: A02

版次
REV: A

張數
SHEET NO.:

/

保留圖
單位 DM: 釐米 (mm)