



屬水電工程
屬空調工程

CKT NO.	1	2	3	4	5	TOTAL
CAPACITY(VA)	508	508	508	508	360	2392
CURRENT(A)	2.3	2.3	2.3	2.3	1.6	6.3
LOAD(VA)	R	508		508	360	1376
	S	508				508
	T		508			508
LOAD NAME	FC B-401~402	FC B-403~404	FC B-405~406	FC B-407~408	控制盤 B-401	L:2.392KVA

客戶 CUSTOMER:	科源機電工程有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	CH 建華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	大揚科技三期 新建廠辦之機電消防工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 葉珈均	工號 WORKING NO.: 112041911	規劃日期 DATE: 113年06月27日			圖號 DWG. NO.: A02	版次 REV: A	
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM:	釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20			張數 SHEET NO.:	/	

