


CKT NO.	1
CAPACITY(VA)	50000
CURRENT(A)	76.0
LOAD(VA)	R 16666
	S 16667
	T 16667
LOAD NAME	排煙機 50HP

客戶 CUSTOMER:	科源機電工程有限公司			建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	大揚科技三期一追加盤				工號 WORKING NO.: 112041911 案號 DRAWING NO.:	規劃日期 DATE: 113年10月21日 比例 SCALE: 1:20	圖號 DWG. NO.:	A02	版次 REV:	A
	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:				張數 SHEET NO.:	/	
	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 劉家文						
	<input type="checkbox"/> 保留圖			單位 DM: 釐米 (mm)						




排煙機降壓啟動控制圖

盤內線號重複時,請於線號前
加分組別如A組B.C....E.F.....

盤名	迴路	編號
ERPA PANEL	--	--
ERP B PANEL	--	--

過門端子

TB	R
TB	N
TB	2
TB	3
TB	4
TB	5
TB	6
TB	7
TB	



外部啟動點

TB	3
TB	6
TB	

監控端子

TB	X1
TB	X2
TB	X3
TB	X4
TB	

客戶: 科源機電工程有限公司

用途: 大揚科技三期一追加盤

核准: 設計: 繪圖:

設計課: 洪志勇

保留圖

CH 建華機電股份有限公司

CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.

工號: 112041911

案號: 日期: 113年10月21日

版次: 修正摘要

比例: 1:20

日期: 圖名: 系統控制圖

圖號: LC02

張數: /

版次: A