



| CKT NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|--------------------------|
| CAPACITY(VA) | 232 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 66587 | 50000 | 2000 | 2000 | 50000 | | 176674 |
| CURRENT(A) | 1.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 105.7 | 75.8 | 3.0 | 3.0 | 75.8 | | 272.8 |
| LOAD(VA) | R | 232 | | 1000 | | | 1000 | 23255 | 16666 | 666 | 666 | 16668 | | 60008 |
| | S | | 1000 | | 1000 | | | 21666 | 16667 | 667 | 667 | 16666 | | 58333 |
| | T | | | 1000 | | 1000 | | 21666 | 16667 | 667 | 667 | 16666 | | 58333 |
| LOAD NAME | 日光燈 29W-1x8 | 防火鐵捲門 1HP | 防火鐵捲門 1HP | 防火鐵捲門 1HP | 電動鐵捲門 1HP | 防火鐵捲門 1HP | 防火鐵捲門 1HP | E1PA | ERP | 揚水泵 2HP | 揚水泵 2HP | RPB | SPARE | L:10.174KVA P:166.5HP |

客戶: 科源機電工程有限公司

核准: 設計課 阮家豪
審核: 設計課 阮家豪
設計: 設計課 張逸凡
繪圖: 設計課 黃煒清

CH 華華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次: 修正摘要
REV: SUMMARY

日期: 圖名: (1F)系統單線圖

用途: 大揚科技三期
新建廠辦之機電消防工程

設計課 阮家豪
設計課 阮家豪
設計課 張逸凡
設計課 黃煒清
□ 保留圖
單位: 釐米 (mm)

工號: 112041911
WORKING NO.: 112041911
案號: 112041911
DRAWING NO.: 112041911
規劃日期: 112年10月11日
DATE: 112年10月11日
比例: 1:20
SCALE: 1:20

版次: 修正摘要
REV: SUMMARY

圖號: A10
DWG. NO.: A10
張數: /
SHEET NO.: /
版次: A
REV: A