



CKT NO.	1	2	3	4	TOTAL
CAPACITY(VA)	360				360
CURRENT(A)	3.3				3.3
LOAD(VA)	R	360			360
	S				0
	T				0
LOAD NAME	插座 180Vx2	電梯車廂電源	SPARE	SPARE	L:0.36KVA

客戶
CUSTOMER: 科源機電工程有限公司

核准
APPROVED BY:

審核
CHECKED BY:

設計
DESIGNED BY:

繪圖
DRAWER:



建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次
REV

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE: (RF)系統單線圖

用途
USER: 大揚科技三期
新建廠辦之機電消防工程

設計課
阮家豪

設計課
阮家豪

設計課
張逸凡

設計課
黃竣清

工號
WORKING NO.: 112041911

規劃日期
DATE: 112年10月11日

案號
DRAWING NO.:

比例
SCALE: 1:20

保留圖
單位 DIM: 釐米 (mm)

圖號
DWG. NO.: A09

版次
REV: A

張數
SHEET NO.: /