



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	900	720	900	540	540	540				4860
CURRENT(A)	6.5	8.2	6.5	8.2	4.9	4.9	4.9				14.7
LOAD(VA)	R	720		900							1620
	S		900	720							1620
	T				540	540	540				1620
LOAD NAME	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx3	避障逃生電源	SPARE	SPARE	L:4.86KVA

客戶 CUSTOMER: 冠益工程行	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:
	用途 USER: 笠豐食品有限公司廠房新建工程	<input type="checkbox"/> 保留圖	<input type="checkbox"/> 設計課 洪志勇	<input type="checkbox"/> 設計課 謝啓彥		<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪	<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪	工號 WORKING NO.: 112050402	規劃日期 DATE: 112年05月16日
			單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:30			張數 SHEET NO.: /	