



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	900	720	900	540	540	540	390				5250
CURRENT(A)	6.5	8.2	6.5	8.2	4.9	4.9	4.9	3.5				16.4
LOAD(VA)	R		900	900								1800
	S				540			390				1650
	T	720				540	540					1800
LOAD NAME	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx2 小便斗 30VAx1	避障逃生電源	SPARE	SPARE	L:5.25KVA

客戶 CUSTOMER: 冠益工程行	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 謝啓彥	設計 DESIGNED BY: 設計課 阮家豪	繪圖 DRAWER: 設計課 阮家豪	星華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
用途 USER: 笠豐食品有限公司廠房新建工程	<input type="checkbox"/> 保留圖					工號 WORKING NO.: 112050402	規劃日期 DATE: 112年05月16日	圖號 DWG. NO.: A06	版次 REV: A
單位 DM: 釐米 (mm)				案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:30	張數 SHEET NO.: /		