



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	900	720	900	540	540	540				4860
CURRENT(A)	6.5	8.2	6.5	8.2	4.9	4.9	4.9				14.7
LOAD(VA)	R	720		900							1620
	S		900	720							1620
	T				540	540	540				1620
LOAD NAME	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx3	避難逃生電源	SPARE	SPARE	L:4.86KVA

客戶 冠益工程行  
CUSTOMER:

核准 APPROVED BY: 審核 CHECKED BY: 設計 DESIGNED BY: 繪圖 DRAWER:

**星華機電股份有限公司**  
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.  
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140  
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 REV: 修正摘要 SUMMARY 日期 DATE

圖名 TITLE: 系統單線圖

用途 笠豐食品有限公司廠房新建工程  
USER:

設計課 設計課 設計課 設計課  
洪志勇 謝啓彥 阮家豪 阮家豪

工號 WORKING NO.: 112050402 規劃日期 DATE: 112年05月16日

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:30

圖號 DWG. NO.: A06 版次 REV: A

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

張數 SHEET NO.: /