



| CKT NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|-------|-------|-----------|
| CAPACITY(VA) | 720 | 900 | 720 | 900 | 540 | 540 | 540 | | | | | 4860 |
| CURRENT(A) | 6.5 | 8.2 | 6.5 | 8.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | | | | | 14.7 |
| LOAD(VA) | R | 900 | 720 | | | | | | | | | 1620 |
| | S | 720 | | | 900 | | | | | | | 1620 |
| | T | | | | | 540 | 540 | 540 | | | | 1620 |
| LOAD NAME | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx5 | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx5 | 插座 180VAx3 | 插座 180VAx3 | 插座 180VAx3 | SPARE | 避障逃生電源 | SPARE | SPARE | L:4.86KVA |

客戶 冠益工程行
CUSTOMER:

核准 APPROVED BY: 審核 CHECKED BY: 設計 DESIGNED BY: 繪圖 DRAWER:

星華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 REV: 修正摘要 SUMMARY

日期 DATE

圖名 TITLE: 系統單線圖

用途 笠豐食品有限公司廠房新建工程
USER:

設計課 洪志勇
設計課 謝啓彥
設計課 阮家豪
設計課 阮家豪

工號 WORKING NO.: 112050402 規劃日期 DATE: 112年05月16日

比例 SCALE: 1:30

圖號 DWG. NO.: A06 版次 REV: A

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

案號 DRAWING NO.:

張數 SHEET NO.: /